

SUDERINTA:  
Radviliškio savivaldybės administracija

TVIRTINU:  
UAB „Radviliškio šiluma“

**ŠEDUVOS “LELIJOS” KATILINĖS TIEKIAMO IR GRAŽINAMO ŠILUMNEŠIO  
PARAMETRŲ GRAFIKAS 2020 – 2021 metų šildymo sezonui**

Vidutinė paros oro temperatūra	Tiekiamo šilumnešio temperatūra	Grąžinamo šilumnešio temperatūra
	<b>T1</b>	<b>T2</b>
<sup>0</sup> C	<sup>0</sup> C	<sup>0</sup> C
10	38,2	33,2
9	40,2	34,6
8	42,2	36,0
7	44,2	37,3
6	46,2	38,7
5	48,1	40,0
4	50,0	41,3
3	51,9	42,5
2	53,7	43,7
1	55,6	45,0
0	57,4	46,2
-1	59,2	47,3
-2	61,0	48,5
-3	62,8	49,7
-4	64,5	50,8
-5	66,3	51,9
-6	68,0	53,0
-7	69,8	54,1
-8	71,5	55,2
-9	73,2	56,3
-10	74,9	57,4
-11	76,5	58,4
-12	78,2	59,5
-13	79,9	60,5
-14	81,5	61,5
-15	83,2	62,6
-16	84,8	63,6
-17	85,0	63,4
-18	85,0	63,3
-19	85,0	63,0
-20	85,0	62,7
-21	85,0	62,5
-22	85,0	62,2

P1= 4,6 bar, P2=3,1 bar, ΔP = 1,5 bar, Q = 32 m<sup>3</sup>/h.

UAB “Radviliškio šiluma”