

SUDERINTA:  
Radviliškio savivaldybės administracija

TVIRTINU:  
UAB „Radviliškio šiluma“

**RADVILIŠKIO KATILINĖS TIEKIAMO IR GRAŽINAMO ŠILUMNEŠIO  
PARAMETRŲ GRAFIKAS 2020 – 2021 metų šildymo sezonui**

Vidutinė paros oro temperatūra	Tiekiamo šilumnešio temperatūra	Gražinamo šilumnešio temperatūra
	<b>T1</b>	<b>T2</b>
°C	°C	°C
10	69,0	36,2
9	69,0	36,4
8	69,0	36,6
7	69,0	36,8
6	69,0	37,0
5	69,0	37,2
4	69,0	37,4
3	69,0	37,6
2	69,0	37,8
1	69,0	38,0
0	69,0	38,3
-1	70,8	38,6
-2	72,7	38,9
-3	74,7	39,2
-4	76,7	39,6
-5	78,6	40,2
-6	80,6	40,4
-7	82,5	40,6
-8	84,4	41,0
-9	86,3	41,4
-10	88,2	41,8
-11	90,1	42,2
-12	92,0	42,6
-13	93,9	43,0
-14	95,8	43,4
-15	97,6	43,8
-16	99,5	44,1
-17	101,3	44,4
-18	103,2	44,7
-19	105,0	45,0
-20	105,0	44,8
-21	105,0	44,5
-22	105,0	44,2

P1= 4,3 bar, P2=2,2 bar,  $\Delta P = 2,1$  bar, Q = 290 m<sup>3</sup>/h.

UAB “Radviliškio šiluma”