



STACIONARIŲ APLINKOS ORŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ
TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS NR. 106

Mėginių paėmimo ir matavimų data: 2024-04-12

Tyrimo atlikimo data: 2024-04-15

1 lapas iš 1

UAB "Radviliškio šiluma" Linkaikių katilinė, Arsenalo g. 5, Linkačiai, Radviliškio r.

Mėginio registracijos Nr.	Matavimo laikas	Katilo tipas, galingumas, kuras	t. š. Nr.	CO konc. perskaičiuota prie stdO ₂ konc., mg/Nm ³	NO _x konc. perskaičiuota prie stdO ₂ konc., mg/Nm ³	SO ₂ konc. perskaičiuota prie stdO ₂ konc., mg/Nm ³	O ₂ konc., tūrio %	Standartinė O ₂ konc., tūrio %	Nustatymo metodas
1323	11:30	Vandens šildymo katilas Nr.2 "Komforts AK300N", 300kW, apkrova 200 kW, kuras - smulkinta mediena	001	676,1	208,1	0	12,43		Elektrocheminis. Degimo produktų analizatoriaus „Testo 350“ naudojimo instrukcija
1324	11:45			689,9	221,8	0	12,82	6	
1325	12:00			672,3	214,7	0	12,55		
Vidurkis:				679,4	214,9	0	12,60		

Mėginio registracijos Nr.	Matavimo laikas	Katilo tipas, galingumas, kuras	Matavimo vieta, t. š. Nr.	Teršalo pavadinimas	Koncentracija, mg/Nm ³	O ₂ konc., tūrio %	Konc. perskaičiuota prie stdO ₂ konc., mg/Nm ³	Nustatymo metodas
1326	11:30-11:36	Vandens šildymo katilas Nr.2 "Komforts AK300N", 300kW, apkrova 200 kW, kuras - smulkinta mediena	001	Kietosios dalelės (A)	61,3	12,43	107,3	Svorio. LAND 28-98/M-08
1327	11:42-11:48				86,3	12,82	158,3	
1328	11:54-12:00				98,4	12,55	174,7	
Vidurkis:					82,0	12,60	146,8	

Matavimo vieta	Vidutinis srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	Sausų dujų tūrio debitas n.s., Nm ³ /s	Nustatymo metodas
001	4,86	152,4	0,271	LAND 27-98/M-07

Laboratorijos leidimo, išduoto Aplinkos Apsaugos Agentūroje 2011 m. kovo 22 d. Nr. LAT-278

Matavimus ir skaičiavimus atliko: aplinkos inžinierius Linas Čekauskas, aplinkos inžinierius Artūras Minkevičius

Direktorė

Agripina Čekauskienė

