

(Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenų pateikimo forma)

Aplinkos apsaugos agentūra

Taršos prevencijos ir leidimų departamentas

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre

juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

(tinkamą langelį pažymėti X)

X

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

UAB“Radviliškio šiluma“	171444859
e-AIVIKS kodas ¹	

1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Radviliškio	Radviliškis	Žironų		3		

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
8 422 52275	8 422 60873	info@radsiluma.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Radviliškio miesto katilinė						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Radviliškio	Radviliškis	Žironų		3		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
8 422 52275	8 422 60873	info@radsiluma.lt

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: 2020.01.01-2020.12.31

Pastabos:

¹ e-AIVIKS kodas – ūkio subjekto unikalus nekintantis kodas Aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje (toliau – e-AIVIKS kodas). e-AIVIKS kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginės institucijoms pirmą kartą pateikiamas su aplinkos apsauga susijęs apskaitos dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-AIVIKS kodą sukuria programinis modulis pradėjęs vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-AIVIKS kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje <http://gamta.lt/>. Jei Ataskaita teikiama raštu, o asmens šiame sąrašė nėra, skiltis nepildoma

III. ŪKIO ... JEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERS. ... MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Taršos šaltinis					Išmetamųjų dujų rodikliai			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)	
Nr.	kodas¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
005		Kaminas	6188084/470462	19,5	0,25	5,279	119,0	0,259	2020.01.23 9:26-9:56
001		Kaminas	6188101/470497	43,0	2,0	2,04	39,5	1,6	2020.02.26 10:38-11:08
006		Kaminas	6188170/470470	25,0	1,0	6,24	38,83	2,578	2020.03.18 11:00-11:35
001		Kaminas	6188101/470497	43,0	2,0	2,31	37,6	1,952	2020.03.18 12:30-13:00
006		Kaminas	6188170/470470	25,0	1,0	5,81	37,4	2,4	2013.03.24 14:46-15:16
006		Kaminas	6188170/470470	25,0	1,0	6,15	38,1	2,96	2020.04.10 12:51-13:21
007		Kaminas	6188084/470462	19,5	0,15	9,475	105,3	0,167	2020.04.14 13:58-14:28
006		Kaminas	6188170/470470	25,0	1,0	6,13	40,7	2,942	2020.04.21 10:40-11:12
001		Kaminas	6188101/470497	43,0	2,0	1,67	45,6	1,4	2020.05.15 9:31-10:01
001		Kaminas	6188101/470497	43,0	2,0	1,55	45,5	1,272	2020.05.19 10:23-11:01
001		Kaminas	6188101/470497	45,6	2,0	1,58	46,5	1,289	
001		Kaminas	6188101/470497	45,7	2,0	1,60	46,3	1,32	2020.09.24 10:30-10:45
006		Kaminas	6188170/470470	25,0	1,0	6,41	39,1	2,4	2020.09.25 11:06-11:36
001		Kaminas	6188101/470497	43,0	2,0	1,93	40,4	1,6	2020.11.18 14:44-15:14
005		Kaminas	6188084/470462	19,5	0,25	4,452	88,7	0,218	2020.12.16 9:57-10:27
001		Kaminas	6188101/470497	43,0	2,0	1,90	44,6	1,536	2020.12.16 14:16-14:47
006		Kaminas	6188170/470470	25,0	1,0	6,68	38,2	2,695	2020.12.22 8:25-8:56
									2020.12.22 9:50-10:22

Pastabos:

¹ Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalasis kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ²	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
005		177	Anglies monoksidas (A)	0,056 g/s	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx,, SO ₂ , O ₂) aprašas.	UAB “Radviliškio šiluma”, Technikos ir informatikos skyrius“ Leidimas Nr.1AT-243 2010-10-26
		250	Azoto oksidai (A)	0,107 g/s	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx,, SO ₂ , O ₂) aprašas.	

001	177	Anglies monoksidas (A)	132 201 129 Vidurkis 154	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	UAB "Radviliškio šiluma", Technikos ir informatikos skyrius" Leidimas Nr.1AT-243 2010-10-26
	250	Azoto oksidai (A)	246 229 237 Vidurkis 237	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	
	1753	Sieros dioksidas (A)	0 0 0 Vidurkis 0	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	
006	6493	Kietosios dalelės (A)	40,20 83,28 Vidurkis 61,74	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Svorio LAND 28-98/M-08.	UAB "Ekopaslauga", Leidimas Nr. 1AT-278 2011-03-22
001	6493	Kietosios dalelės (A)	27,92 Vidurkis 27,92	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Svorio LAND 28-98/M-08.	UAB "Ekopaslauga", Leidimas Nr. 1AT-278 2011-03-22
006	177	Anglies monoksidas (A)	130 142 267 Vidurkis 180	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	UAB "Radviliškio šiluma", Technikos ir informatikos skyrius" Leidimas Nr.1AT-243 2010-10-26
	250	Azoto oksidai (A)	108 107 107 Vidurkis 107	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	
	1753	Sieros dioksidas (A)	0 0 0 Vidurkis 0	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	
006	177	Anglies monoksidas (A)	1 4 6 Vidurkis 4	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	UAB "Radviliškio šiluma", Technikos ir informatikos skyrius" Leidimas Nr.1AT-243 2010-10-26
	250	Azoto oksidai (A)	141 143 141 Vidurkis 142	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	
	1753	Sieros dioksidas (A)	0 0 0 Vidurkis 0	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	

007	177	Anglies monoksidas (A)	0,049 g/s	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	UAB "Radviliškio šiluma", Technikos ir informatikos skyrius" Leidimas Nr.1AT-243 2010-10-26
	250	Azoto oksidai (A)	0,032 g/s	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	
	6493	Kietosios dalelės (A)	41,6 29,5 28,8 Vidurkis 33,3	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Svorio LAND 28-98/M-08.	
006	177	Anglies monoksidas (A)	285 144 120 Vidurkis 183	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	UAB "Radviliškio šiluma", Technikos ir informatikos skyrius" Leidimas Nr.1AT-243 2010-10-26
	250	Azoto oksidai (A)	166 168 180 Vidurkis 171	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	
	1753	Sieros dioksidas (A)	0 0 0 Vidurkis 0	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	
001	6493	Kietosios dalelės (A)	11,4 8,0 Vidurkis 9,7	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Svorio LAND 28-98/M-08.	UAB "Ekopaslauga", Leidimas Nr. 1AT-278 2011-03-22
	6493	Kietosios dalelės (A)	21,8 14,8 17,5 Vidurkis 18,0	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Svorio LAND 28-98/M-08.	
	177	Anglies monoksidas (A)	371 306 411 Vidurkis 363	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	
001	250	Azoto oksidai (A)	242 241 240 Vidurkis 241	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	UAB "Radviliškio šiluma", Technikos ir informatikos skyrius" Leidimas Nr.1AT-243 2010-10-26
	1753	Sieros dioksidas (A)	0 0 0 Vidurkis 0	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	

006	177	Anglies monoksidas (A)	11 100 115 Vidurkis 75	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	UAB "Radviliškio šiluma", Technikos ir informatikos skyrius" Leidimas Nr. IAT-243 2010-10-26
	250	Azoto oksidai (A)	179 174 184 Vidurkis 165	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	
	1753	Sieros dioksidas (A)	0 0 0 Vidurkis 0	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	
001	177	Anglies monoksidas (A)	852 841 681 Vidurkis 791	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	UAB "Radviliškio šiluma", Technikos ir informatikos skyrius" Leidimas Nr. IAT-243 2010-10-26
	250	Azoto oksidai (A)	210 193 183 Vidurkis 195	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	
	1753	Sieros dioksidas (A)	0 0 0 Vidurkis 0	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	
005	250	Azoto oksidai (A)	0,0461 g/s	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	UAB "Radviliškio šiluma", Technikos ir informatikos skyrius" Leidimas Nr. IAT-243 2010-10-26
	1753	Sieros dioksidas (A)	0,1072 g/s	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	
001	6493	Kietosios dalelės (A)	33,6 39,4 Vidurkis 36,5	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Svorio LAND 28-98/M-08.	UAB "Ekopaslauga", Leidimas Nr. IAT-278 2011-03-22
006	6493	Kietosios dalelės (A)	49,9 56,9 53,1 Vidurkis 53,3	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Svorio LAND 28-98/M-08.	UAB "Ekopaslauga", Leidimas Nr. IAT-278 2011-03-22

Pastabos:

¹ Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalasis kodas, ši skiltis nepildoma.

² Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas arba mg/Nm^3 , arba g/s . Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

³ Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.).

⁴ Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojantis standarto žymuo ar kitas metodas.

UAB „Radviliškio šiluma“ Radviliškio katilinėje instaliuotas katilinės galingumas 22,332 MW. Katilinėje naudojamas kuras: gamtinės dujos, biokuras (medžio skiedros, pjuvenos, žievė, grūdinės atliekos). Šiuo metu katilinėje įrengti katilai: VŠK(vandens šildymo katilas) Nr.1 biokuro katilas BHH 5000 (5,0 MW galingumo) ir VŠK Nr.2 biokuro katilas BHH 5000 (5,0 MW galingumo). Šiuo metu katilinėje įrengti katilai: VŠK(vandens šildymo katilas) Nr.1 biokuro katilas BHH 5000 (5,0 MW galingumo) ir VŠK Nr.2 biokuro katilas BHH 5000 (5,0 MW galingumo) su kondensaciniu ekonomaizeriu, VŠK Nr.3 biokuro katilas VLB 8000 (8,0 MW galingumo) su kondensaciniu ekonomaizeriu, VŠK Nr.4 HWK 4000-6-300 su kondensaciniu šilumokaiciu (4,0 MW galingumo), kogeneracinis įrenginys Nr.1 Tedom Cento L150 (0,190 MW galingumo), kogeneracinis įrenginys Nr.2 Tedom Cento T100 (0,142 MW galingumo).

Radviliškio katilinėje esančių taršos šaltinių darbo laikas: VŠK-1 (3713 val/metų), VŠK-2 (3352 val/metų), VŠK-3 (4729 val/metų), VŠK-4 (0 val/metų), kogeneracinis įrenginys Nr.1 (3030 val/metų). Kogeneracinis įrenginys Nr.2 (1864 val/metų).

2020 metais Radviliškio katilinėje sunaudota 152,465 tūkst. m^3 gamtinių dujų, biokuro (medžio skiedros, grūdinės atliekos) – 18011,101 tonų.

2020 metais, atliekant ūkio taršos šaltinių išmetimų monitoringą, nestandartinių sąlygų nebuvo, išmetamų teršalų koncentracijos neviršijo leistinių normatyvų.

2019 metais: Biokuro katilų (TŠ-001) išmetamo CO išmatuotos vidutinės koncentracijos I ketv. 562; II ketv. 290; III ketv. 17; IV ketv. 8 mg/Nm^3 . Leistinas normatyvas 1000 mg/Nm^3 . NOx išmatuotos vidutinės koncentracijos: I ketv. 146; II ketv. 211; III ketv. 246; IV ketv. 195 mg/Nm^3 . SO₂ išmatuotos vidutinės koncentracijos: I ketv. 0; II ketv. 0; III ketv. 0 mg/Nm^3 . Leistinas normatyvas 2000 mg/Nm^3 . Leistinas normatyvas 750 mg/Nm^3 . Kietųjų dalelių išmatuotos vidutinės koncentracijos: I ketv. 70,6; II ketv. 6,8; III ketv. 27,3; IV ketv. 41,3 mg/Nm^3 . Leistinas normatyvas 300 mg/Nm^3 .

2020 metais: Biokuro katilų (TŠ-001) išmetamo CO išmatuotos vidutinės koncentracijos I ketv. 154; II ketv. 183; III ketv. 363; IV ketv. 791 mg/Nm^3 . Leistinas normatyvas 1000 mg/Nm^3 . NOx išmatuotos vidutinės koncentracijos: I ketv. 237; II ketv. 171; III ketv. 241; IV ketv. 195 mg/Nm^3 . Leistinas normatyvas 750 mg/Nm^3 . SO₂ išmatuotos vidutinės koncentracijos: I ketv. 0; II ketv. 0; III ketv. 0 mg/Nm^3 . Leistinas normatyvas 2000 mg/Nm^3 . Kietųjų dalelių išmatuotos vidutinės koncentracijos: I ketv. 27,92; II ketv. 9,7; III ketv. 18,0; IV ketv. 36,5 mg/Nm^3 . Leistinas normatyvas 300 mg/Nm^3 .

Palyginus 2019 ir 2020 metų biokuro katilų išmetamų teršalų koncentracijas, matome, kad išmetimų pokytis yra mažas ir išmetimai neviršijo leistinių normatyvų.

2019 metais: Biokuro katilo Nr.3 (TŠ-006) išmetamo CO išmatuotos vidutinės koncentracijos I ketv. 0; II ketv. 5; IV ketv. 2 mg/Nm^3 . Leistinas normatyvas 1000 mg/Nm^3 . NOx išmatuotos vidutinės koncentracijos: I ketv. 190; II ketv. 257; IV ketv. 202 mg/Nm^3 . Leistinas normatyvas 750 mg/Nm^3 . SO₂ išmatuotos vidutinės koncentracijos: I ketv. 0; II ketv. 4; IV ketv. 8 mg/Nm^3 . Leistinas normatyvas 2000 mg/Nm^3 . Kietųjų dalelių išmatuotos vidutinės koncentracijos: I ketv. 46,9; II ketv. 40,9; IV ketv. 27,3 mg/Nm^3 . Leistinas normatyvas 300 mg/Nm^3 .

2020 metais: Biokuro katilo Nr.3 (TŠ-006) išmetamo CO išmatuotos vidutinės koncentracijos I ketv. 180; II ketv. 4; IV ketv. 75 mg/Nm^3 . Leistinas normatyvas 1000 mg/Nm^3 . NOx išmatuotos vidutinės koncentracijos: I ketv. 107; II ketv. 142; IV ketv. 165 mg/Nm^3 . Leistinas normatyvas 750 mg/Nm^3 . SO₂ išmatuotos vidutinės koncentracijos: I ketv. 0; II ketv. 0; IV ketv. 1 mg/Nm^3 . Leistinas normatyvas 2000 mg/Nm^3 . Kietųjų dalelių išmatuotos vidutinės koncentracijos: I ketv. 61,74; II ketv. 33,3; IV ketv. 53,3 mg/Nm^3 . Leistinas normatyvas 300 mg/Nm^3 .

Palyginus 2019 ir 2020 metų biokuro katilo Nr.3 išmetamų teršalų koncentracijas, matome, kad išmetimų pokytis yra mažas ir išmetimai neviršijo leistinių normatyvų.

2019 metais: Kogeneracinės jėgainės Nr.1(TŠ-000) CO išmatuotos vidutinės koncentracijos: I ketv. 0,054 g/s, IV ketv. 0,048 g/s . Leistinas normatyvas 0,06794 g/s. NOx išmatuotos vidutinės koncentracijos: I ketv. 0,074 g/s, IV ketv. 0,0898 g/s . Leistinas normatyvas 0,1361 g/s.

2020 metais: Kogeneracinės jėgainės Nr. 1 (TŠ-005) CO išmatuotos vidutinės koncentracijos: I ketv. 0,056 g/s, IV ketv. 0,0461 g/s . Leistinas normatyvas 0,06794 g/s. NOx išmatuotos vidutinės koncentracijos: I ketv. 0,107 g/s, IV ketv. 0,1072 g/s . Leistinas normatyvas 0,1361 g/s.

Palyginus 2019 ir 2020 metų kogeneracinės jėgainės Nr.1 išmetamų teršalų koncentracijas, matome, kad išmetimų pokytis yra mažas ir išmetimai neviršijo leistinių normatyvų.

2019 metais: Kogeneracinės jėgainės Nr.2 (TŠ-007) CO išmatuotos vidutinės koncentracijos: II ketv. 0,038 g/s. Leistinas normatyvas 0,06794 g/s. NOx išmatuotos vidutinės koncentracijos: II ketv. 0,040 g/s. Leistinas normatyvas 0,1361 g/s.

2020 metais: Kogeneracinės jėgainės Nr.2 (TŠ-007) CO išmatuotos vidutinės koncentracijos: II ketv. 0,049 g/s. Leistinas normatyvas 0,06794 g/s. NOx išmatuotos vidutinės koncentracijos: II ketv. 0,04 g/s. Leistinas normatyvas 0,1361 g/s.

Palyginus 2019 ir 2020 metų kogeneracinės jėgainės Nr.2 išmetamų teršalų koncentracijas, matome, kad išmetimų pokytis yra mažas ir išmetimai neviršijo leistinių normatyvų.

Artūnas Pranevičius 8 422 52275

Parengė

(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

Pranas Mickaitis

2021-01-13

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)