

SUDERINTA:  
Radviliškio savivaldybės administracijos direktorė

TVIRTINU:  
UAB „Radviliškio šiluma“

**LIZDEIKOS KATILINĖS TIEKIAMO IR GRAŽINAMO ŠILUMNEŠIO  
PARAMETRŲ GRAFIKAS 2022 – 2023 metų šildymo sezonui**

Vidutinė paros oro temperatūra	Tiekiamo šilumnešio temperatūra	Grąžinamo šilumnešio temperatūra
	<b>T1</b>	<b>T2</b>
<sup>0</sup> C	<sup>0</sup> C	<sup>0</sup> C
10	65,0	36,7
9	65,0	36,8
8	65,0	37,0
7	65,0	37,3
6	65,0	38,7
5	65,0	40,0
4	65,0	41,3
3	65,0	42,5
2	65,0	43,7
1	65,0	45,0
0	65,0	46,2
-1	65,0	47,3
-2	65,0	48,5
-3	65,0	49,7
-4	65,0	50,8
-5	66,3	51,9
-6	68,0	53,0
-7	69,8	54,1
-8	71,5	55,2
-9	73,2	56,3
-10	74,9	57,4
-11	76,5	58,4
-12	78,2	59,5
-13	79,9	60,5
-14	81,5	61,5
-15	83,2	62,6
-16	84,8	63,6
-17	85,0	63,4
-18	85,0	63,3
-19	85,0	63,0
-20	85,0	62,7
-21	85,0	62,5
-22	85,0	62,2

P1= 3,6 bar, P2=2,6 bar,  $\Delta P = 1,0$  bar, Q = 20 m<sup>3</sup>/h.

UAB “Radviliškio šiluma”