

SUDERINTA:

Radviliškio rajono savivaldybės meras

Kazimieras Račkauskis

2024 m. _____ mėn. ____ d.

TVIRTINU:

UAB „Radviliškio šiluma“ l.e. direktoriaus pareigas

Pranas Mickaitis

2024 m. rugpjūčio mėn. 1 d.

**RAUDONDVARIO KATILINĖS TIEKIAMO IR GRAŽINAMO ŠILUMNEŠIO
PARAMETRŲ GRAFIKAS 2024 – 2025 metų šildymo sezonui**

Vidutinė paros oro temperatūra	Tiekiamo šilumnešio temperatūra	Gražinamo šilumnešio temperatūra
	T1	T2
⁰ C	⁰ C	⁰ C
10	38,2	33,2
9	40,2	34,6
8	42,2	36,0
7	44,2	37,3
6	46,2	38,7
5	48,1	40,0
4	50,0	41,3
3	51,9	42,5
2	53,7	43,7
1	55,6	45,0
0	57,4	46,2
-1	59,2	47,3
-2	61,0	48,5
-3	62,8	49,7
-4	64,5	50,8
-5	66,3	51,9
-6	68,0	53,0
-7	69,8	54,1
-8	71,5	55,2
-9	73,2	56,3
-10	74,9	57,4
-11	76,5	58,4
-12	78,2	59,5
-13	79,9	60,5
-14	81,5	61,5
-15	83,2	62,6
-16	84,8	63,6
-17	85,0	63,4
-18	85,0	63,3
-19	85,0	63,0
-20	85,0	62,7
-21	85,0	62,5
-22	85,0	62,2

P1= 2,2 bar, P2=1,7 bar, ΔP = 0,5 bar, Q = 5 m³/h.