

SUDERINTA:

Radviliškio rajono savivaldybės meras

_____ Kazimieras Račkauskis

2025 m. _____ mėn. _____ d.

TVIRTINU:

UAB „Radviliškio šiluma“ direktorius

_____ Raimondas Grigalaitis

2025 m. liepos mėn. 31 d.

**LIZDEIKOS KATILINĖS TIEKIAMO IR GRĄŽINAMO ŠILUMNEŠIO
PARAMETRŲ GRAFIKAS 2025 – 2026 metų šildymo sezonui**

Vidutinė paros oro temperatūra	Tiekiamo šilumnešio temperatūra	Grąžinamo šilumnešio temperatūra
	T1	T2
⁰ C	⁰ C	⁰ C
10	65,0	36,7
9	65,0	36,8
8	65,0	37,0
7	65,0	37,3
6	65,0	38,7
5	65,0	40,0
4	65,0	41,3
3	65,0	42,5
2	65,0	43,7
1	65,0	45,0
0	65,0	46,2
-1	65,0	47,3
-2	65,0	48,5
-3	65,0	49,7
-4	65,0	50,8
-5	66,3	51,9
-6	68,0	53,0
-7	69,8	54,1
-8	71,5	55,2
-9	73,2	56,3
-10	74,9	57,4
-11	76,5	58,4
-12	78,2	59,5
-13	79,9	60,5
-14	81,5	61,5
-15	83,2	62,6
-16	84,8	63,6
-17	85,0	63,4
-18	85,0	63,3
-19	85,0	63,0
-20	85,0	62,7
-21	85,0	62,5
-22	85,0	62,2

P1= 3,6 bar, P2=2,6 bar, ΔP = 1,0 bar, Q = 20 m³/h.